



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ  
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»**

Миськову О.А.

(ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»)

ул. Брестская, 51, г. Хабаровск, Хабаровский край,  
Российская Федерация: 680011  
Тел.: (4212) 41-91-91, факс: (4212) 41-91-90  
E-mail: office@mrgrdv.ru

ОКПО 32180860, ОГРН 1152722001024, ИНН 2722038529, КПП 272201001

30.03.2017

№

017-107

на №

от

**Технические условия  
на проектирование узла учета природного газа**

**Месторасположения объекта газификации:** с.Троицкое, ул.Набережная, 5А  
**Основание для выдачи технических условий:** письмо б/н от 30.03.2017 г.

1. Установку коммерческого узла учета газа произвести на вводном газопроводе Потребителя низкого давления.
2. Замер расхода газа должен осуществляться во всём диапазоне расходов, от минимального до максимального значения, в зависимости от величины давления газа поступающего на данный объект (зимнее и летнее время).
3. Типы средств измерений выбрать и согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» (рекомендуем установить счетчик газа с механической компенсацией по температуре ВК-G10T).
4. Прибор учета расхода газа должен иметь: сертификат соответствия и включен в реестр измерительных средств, разрешение Ростехнадзора.
5. Методическая погрешность узла учета газа не должна превышать 4%, что должно быть подтверждено заключением метрологической экспертизы, при вводе в эксплуатацию.
6. Установить фильтр газа обеспечивающий необходимую степень фильтрации, согласно требованиям производителя счетчика газа.
7. Обеспечить удаленный доступ к текущей информации счетчика газа с помощью GPRS-модема (рекомендуем модуль телеметрии TMP-01).
8. Узел учета газа считается допущенным к ведению учетных операций, только после подписания газоснабжающей организацией акта приемки узла учета газа в эксплуатацию.

**Инженер по метрологии I кат.  
подразделения  
в Сахалинской области**

**С.Е. Солонин**